



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/PNEF/01053-7/2023.
Ügyintéző: Kálvin Péter
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Ivóvíz fogyasztási tilalmat, valamint átmeneti ivóvízellátást elrendelő határozat.
Hivatkozási szám: —

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a **Dömsöd, Holt-Dunaág – Ráckevei-Soroksári Duna (RSD)** közötti terület (a továbbiakban: Érintett terület) vonatkozásában

I. elrendeli az ivóvíz fogyasztásának tilalmát

II. kötelezi a **Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-t** (székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi út 3.; a továbbiakban: Üzemeltető), mint Dömsöd település ivóvízellátó rendszerének üzemeltetőjét arra, hogy:

a) Átmeneti vízellátással biztosítson ivásra, főzésre, ételkészítésre ivóvíz minőségű vizet.

b) Az érintett fogyasztókat **közérthető módon tájékoztassa** az átmeneti ivóvíz minőségű vízellátás módjáról, az ivóvíz minőségű vízhez jutás lehetőségéről és rendjéről. A tájékoztatás megtörténtét dokumentálja (mikor, kinek a részére, milyen módon és formában, milyen tartalommal adta meg a tájékoztatást).

c) A vízminőség probléma okának feltárása és megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket folyamatosan tegye meg, mindaddig, amíg az érintett településrészen az ivóvíz minősége nem felel meg *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 5/2023. Korm. rendelet) vonatkozó előírásainak.

d) A megtett intézkedések hatékonyságát kontroll vízvizsgálatok elvégzésével ellenőrizze.

e) A b)-d) pontokban foglalt elvégzéséről folyamatosan tájékoztassa a BFKH-t.

Jelen határozatban foglalt előírások teljesítésének határideje: a határozat kézhezvételét követően azonnal.

A BFKH külön döntésben rendelkezik jelen határozatban előírtak megszüntetéséről.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így arról a BFKH nem rendelkezett.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Jelen döntésben foglaltak végrehajtásának elmaradása esetén a BFKH a foganatosítás érdekében az állami adóhatósághoz fordul.

A BFKH felhívja az Üzemeltető figyelmét arra, hogy a jelen határozatban foglalt előírások be nem tartása esetén egészségügyi bírság (30.000 – 5.000 000 forintig terjedő) kiszabásának van helye.

Jelen döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet (keresetlevél) lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) benyújtani vagy postára adni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon található IKR rendszer igénybevételével nyújthatja be.

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás illetékköteles, az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely alapján az illeték megfizetése azt terheli, akit erre a bíróság kötelez.

INDOKOLÁS

A BFKH-hoz – a Pest Vármegyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által 2023. május 11-én áttétel útján – elektronikus úton érkezett, az Érintett terület ivóvíz minőségének romlásával kapcsolatosan bejelentés (a továbbiakban: Bejelentés), valamint az Üzemeltetőtől 2023. május 12-én tájékoztató levél (a továbbiakban: Tájékoztató) érkezett.

A Bejelentésben foglaltak szerint Dömsöd nagyközség fent említett területéről több panaszbejelentés érkezett az ivóvíz minőségének megváltozása miatt. A lakossági panaszok kivizsgálása keretében az érintett terület öblítéssel csőhálózat tisztítását (a sziget különböző pontjain tűzcsapok segítségével történő mosatást/öblítést) az Üzemeltető munkatársai megkezdték, amelyet követően több ponton ivóvíz mintavételezések is történtek.

Az ivóvíz vizsgálati eredmények tárgyi területen parametrikus értéket meghaladó mangán tartalmat, valamint két esetben parametrikus érték feletti ammónium tartalmat mutattak ki. Emellett az Üzemeltető több ponton észlelhető szaghatást (jódos-brómos termálvíz szagra hasonlító) is tapasztalt a vízben, amely szaghatás a beavatkozásokat követően sem szűnt meg.

Az Üzemeltető a Tájékoztatójában leírta, hogy a vízminőségi probléma főként az ideiglenesen lakott üdülőterületeket érinti. Leírta továbbá, hogy az érintett lakosság tájékoztatása az önkormányzati és az Üzemeltető hivatalos fórumain keresztül megtörténik, illetve számukra kétféle módon (palackozott víz, illetve zárt ivóvíz tartály) biztosítják a szükséges ivóvizet.

A BFKH 2023. május 12-én kelt, BP/PNEF/01053-3/2023. iktatószámú levelében (a továbbiakban: Levél) tájékoztatást, valamint a rendelkezésére álló ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyvek megküldését kérte az Üzemeltetőtől az alábbiak szerint:

“1. Az Üzemeltető részéről a 2023. május 9-én kelt, „Dömsöd Nagyközség – ivóvízminőségi tájékoztatás” tárgyú Bejelentésében, valamint a Tájékoztatóban foglaltakon kívül milyen további intézkedésekre került sor az ivóvíz minőségi probléma mielőbbi kezelése/elhárítása érdekében?

2. A leírtakon kívül történt-e egyéb rendkívüli esemény, amely a település ivóvízellátását, illetve az ivóvíz minőségét befolyásolhatja?

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

3. Észleltek-e ivóvíz minőségi változást, illetve érkezett-e a település más részéről ivóvíz minőségre vonatkozó közérdekű bejelentés/panasz/észrevétel? Ha igen, mikor és milyen tartalommal, valamint, hogy milyen intézkedések történtek az Üzemeltető részéről ezek megoldására?

4. Tervezik-e az érintett terület kizárását, továbbá saját hatáskörben elvégzett korlátozó intézkedések megtételét? Ha igen, a BFKH NF kéri ennek pontos megjelölését.

5. Milyen további intézkedéseket tettek, illetve terveznek megtenni a fenti vízminőségi probléma kezelése érdekében?

6. Munkatársával (Bodonyi-Kovács Tamás) 2023. május 11-én lefolytatott telefonos megbeszélés során a BFKH NF azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintett területen kontroll ivóvíz vizsgálatok történtek. A BFKH NF kéri szíves tájékoztatását, hogy az elvégzett kontroll ivóvíz vizsgálati eredmények várhatóan mikor állnak rendelkezésre? (...)

Az Üzemeltető írásos nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:

„Hivatkozva BP/PNEF/01053-3/2023 iktatási számú levelükre az alábbiakról tájékoztatom

1. Az Üzemeltető részéről a 2023. május 9-én kelt, „Dömsöd Nagyközség – ivóvízminőségi tájékoztatás” tárgyú Bejelentésében, valamint a Tájékoztatásban foglaltakon kívül milyen további intézkedésekre került sor az ivóvíz minőségi probléma mielőbbi kezelése/elhárítása érdekében?

2023. május 9-én történt tájékoztatásunk óta – 2023. május 10-11-12-én folytattuk a megkezdett fogyasztói ellenőrzéseket, az esetleges idegvíz rákötéssel kapcsolatban – jelenleg pozitív eredmény nélkül.

Elvégzésre került az érintett terület 1 órás vízellátással kapcsolatos elzárása (2023. május 11-én) – az esetleges folyamatos betáplálás felderítésére vonatkozóan (az érintett lakosok és az Önkormányzat előzetesen értesítve volt) – sajnos ebben az esetben nem találtunk rátáplálásra utaló jeleket.

Visszaellenőrzést végeztünk 2023. május 12-én 20:00 és 21:00 közötti időszakban, ahol ismételt a 2 db megtápláló gerincvezeték elzárását követően folyamatos negyedszelvényes vízutánpótlást tapasztaltak a kollégáink, mely az ellenőrzés időtartama alatt végig fennállt.

2023. május 11-én csütörtökön megvettük az 5 db új akkreditált ellenőrző vízmintáinkat a vízminőségben történő változások ellenőrzésére, melynek az eredményét 2023. május 16-ra ígerte az akkreditált mintavevő laboratórium.

2. A leírtakon kívül történt-e egyéb rendkívüli esemény, amely a település ivóvízellátását, illetve az ivóvíz minőségét befolyásolhatja?

A fenti események vonatkozásában teljeskörű ellenőrzést tartottunk a DAKÖV Kft. Dömsödi víztermelés és víz tisztítási technológiájánál, valamint hálózati mosatást végeztünk az érintett településrész teljes szakaszán. A hálózat öblítést folyamatosan fenn is tartjuk. Ellenőrzéseink során nem tudtunk megállapítani vízminőség változásra, esetleges hálózati hibára utaló jeleket, észrevételeket.

3. Észleltek-e ivóvíz minőségi változást, illetve érkezett-e a település más részéről ivóvíz minőségre vonatkozó közérdekű bejelentés/panasz/észrevétel? Ha igen, mikor és milyen tartalommal, valamint, hogy milyen intézkedések történtek az Üzemeltető részéről ezek megoldására?

A tárgyi ivóvíz minőségi panasz első tájékoztatását követően nem tapasztaltunk, nem is kaptunk Dömsöd Nagyközség további területére vonatkozóan ivóvízminőség romlásra vonatkozó/utaló bejelentést.

4. Tervezik-e az érintett terület kizárását, továbbá saját hatáskörben elvégzett korlátozó intézkedések megtételét? Ha igen, a BFKH NF kéri ennek pontos megjelölését.

A jelenlegi rendelkezésünkre álló információk és üzemeltetési tapasztalatunk alapján nem tervezzük az érintett területre vonatkozó korlátozó intézkedések bevezetését.

5. Milyen további intézkedéseket tettek, illetve terveznek megtenni a fenti vízminőségi probléma kezelése érdekében?

A jelenlegi vízminőségi problémával szemben csak és kizárólag az eddig is elvégzett – fogyasztói helyszíni ellenőrzéseket, akkreditált mintavételeket, hálózati öblítéseket, tisztításokat, valamint a fogyasztók tájékoztatását és segítségkérését tervezzük elvégezni.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Sajnos – sem a tisztítási technológiánkat sem a településen lévő egyéb hálózatunkat nem érintő eseményről van szó – a probléma véleményünk szerint csak helyszínen, személyes közreműködéssel és a lakosság segítségének bevonásával tárható fel.

Mivel a hálózatban lévő víz minősége nem teljesen felel meg a 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltaknak, ezért Dömsöd Nagyközség Önkormányzata és a DAKÖV Kft. vezetőségének döntése alapján 2023. május 13-tól folyamatosan biztosítjuk – egy erre a célra fenntartott 1 m³-es IBC tartályból – az érintett lakosok számára az egészséges ivóvizet.

6. Munkatársával (Bodonyi-Kovács Tamás) 2023. május 11-én lefolytatott telefonos megbeszélés során a BFKH NF azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintett területen kontroll ivóvíz vizsgálatok történtek. A BFKH NF kéri szíves tájékoztatását, hogy az elvégzett kontroll ivóvíz vizsgálati eredmények várhatóan mikor állnak rendelkezésre?

A DAKÖV Kft. 2023. május 11-én megvette az 5 darab új akkreditált ellenőrzőmintákat a vízminőségben történő változások ellenőrzésére, melynek az eredményét 2023. 05. 16-ra ígérte az akkreditált mintavevő labor. Ezen jegyzőkönyveket soron kívül megküldjük Önöknek.”

A BFKH 2023. május 17-én kézhez kapta az Üzemeltető által akkreditált laboratóriummal elvégzett kontroll ivóvíz vizsgálatok eredményeit.

A Bejelentés mellékleteként (mintavétel dátuma: 2023. május 04.) megküldött, valamint a 2023. május 17-én az Üzemeltető által BFKH részére megküldött (mintavétel dátuma: 2023. május 11.) ivóvíz vizsgálati eredményeket az alábbi összefoglaló táblázat (a továbbiakban: Táblázat) mutatja:

A mintavétel dátuma	A mintavétel helye	Ammónium (mg/l)	Vezetőképesség (µS/cm)	Mangán (µg/l)	Nátrium (mg/l)	Nitrát (mg/l)	Nitrit (mg/l)	Vas (µg/l)
2023.05.04.	Dömsöd, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal)	0,02	1255	< 0,5	257	3,2	< 0,05	40,2
	Dömsöd, Középső-Dunapart	0,29	1145	150	222	3	< 0,05	61,9
	Dömsöd, Felső-Dunapart	0,91	994	410	174	1,8	< 0,05	104
	Dömsöd, Felsősziget	2,13	528	840	18,7	< 1	< 0,05	145
2023.05.11.	Dömsöd, Felsősziget	3,02	650	850	26,3	< 1	< 0,05	856
	Dömsöd, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal)	< 0,05	1440	< 0,5	232	2,8	< 0,05	249
	Dömsöd, Kis-Duna part	3,06	650	870	26,6	< 1	< 0,05	832
	Dömsöd, Felső-Dunapart	3,2	780	920	19,4	< 1	< 0,05	408
	Dömsöd, Középső-Dunapart	2,94	630	920	29,5	< 1	< 0,05	915

Az ügyben releváns jogszabályi rendelkezések:

Az 5/2023. Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint:

„4. § (1) Az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket és parametrikus értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A víz akkor minősül ivóvíznek, ha

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

- a) nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai, fizikai vagy radiológiai anyagot, amely az emberi egészségre potenciális veszélyt jelenthet,
- b) megfelel az 1. melléklet 1., 2. és 5. pontjában meghatározott követelményeknek,
- c) megfelel az 1. mellékletben nem szereplő, az országos tisztifőorvos által országosan vagy a népegészségügyi szerv által az adott vízellátó rendszerre vonatkozóan az emberi egészség védelme érdekében meghatározott további paraméterek határértékeinek, továbbá
- d) az a)-b) pontban, valamint az 5-17. §-ban meghatározott követelmények teljesülnek és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen az e rendeletben meghatározott előírásoknak.

(3) Ha a szolgáltatott víz az 1. melléklet 1., 2. és 5. pontjában meghatározott határértékeknek megfelel, azonban az 1. melléklet 3. és 4. pontjában előírt valamely parametrikus értéknek nem felel meg, akkor teljesíti az ivóvízminőségi követelményeket, de tűrhető minőségű ivóvíznek kell tekinteni. Ha az egészségi kockázat egyértelműen nem zárható ki, korrekciós intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a víz minősége olyan mértékben javuljon, hogy megfeleljen az emberi egészség védelmére vonatkozó követelményeknek. (...)

17. § (1) Az ivóvíz minőségére vonatkozó, ivóvízszolgáltató által jelentett vagy a népegészségügyi szerv által észlelt, a 4. §-ban meghatározott határértékek és parametrikus értékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén a népegészségügyi szerv a túllépés okát kivizsgálja, és a szükséges ivóvízminőség-javító, valamint a víz minőségének helyreállítására irányuló korrekciós intézkedéseket elrendeli, kivéve, ha a népegészségügyi szerv véleménye szerint a határértékektől, parametrikus értéktől való eltérés elhanyagolható vagy nem jelent közegészségügyi kockázatot, figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra. (...)

(3) Az ivóvízminőség-javító, valamint az ivóvíz minőségének helyreállítására irányuló korrekciós intézkedések a következők lehetnek:

- a) a szennyezést előidéző műszaki eljárások megváltoztatása vagy a tevékenység tilalma,
- b) a szennyező forrás eltávolítása a vízkivételi pont vízgyűjtő területéről,
- c) új vízbeszerzési forrásra történő áttérés,
- d) a szennyezés eltávolítása vízkezeléssel, illetve fertőtlenítéssel,
- e) az ivóvíz kezelésére és elosztására szolgáló eljárások megfelelő módosítása,
- f) ivóvízzel érintkező termékek minőségi megfelelőségének biztosítása, a szolgáltatási pont előtt azonosított nem megfelelő ivóvízzel érintkező termékek cseréje. (...)

„18. § (1) Az emberi egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását és felhasználását a népegészségügyi szerv, az étel- és italbiztonsági célú víz felhasználását az étel- és italbiztonsági felügyeleti szerv a veszély mértékének és az egészségkockázat mérlegelése alapján haladéktalanul megtiltja vagy korlátozza, ha valamely vízminőségi jellemző az 1. melléklet 1. és 2. pontjában foglalt táblázatban meghatározott értéket meghaladja vagy - a határértékeknek való megfelelés teljesülésétől függetlenül -, ha egyéb, az egészségre kockázatot jelentő szennyező anyag van jelen, kivéve, ha a népegészségügyi szerv, az étel- és italbiztonsági célú víz esetében az étel- és italbiztonsági felügyeleti szerv a határérték-túllépést jelentéktelennek minősíti, vagy ha az étel- és italbiztonsági felügyeleti szerv az étel- és italbiztonsági célú vízfelhasználás során alkalmazott technológia mérlegelése után azt állapítja meg, hogy a víz minősége nem befolyásolja az étel- és italbiztonsági minőségét.

(2) A népegészségügyi szerv, étel- és italbiztonsági célú víz esetén az étel- és italbiztonsági célú víz megfelelési ponttól az étel- és italbiztonsági felügyeleti szerv az (1) bekezdés szerinti tiltást, illetve korlátozást abban az esetben oldja fel vagy a tiltást, a korlátozást abban az esetben nem rendeli el, ha az ivóvízszolgáltató az emberi egészségkockázat elhárításához, - az ivóvízminőségi kifogás tekintetében - az ivóvízbiztonság fenntartásához szükséges intézkedéseket megtette és az ivóvízszolgáltató a megtett intézkedések eredményességét ivóvízvizsgálati eredmények benyújtásával igazolja. (...)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

3. Indikátor vízminőségi jellemzők

	A. Vízminőségi jellemző	B. Parametrikus érték	C. Mértékegység	D. Megjegyzés
2.	Ammónium	0,5	mg/l	
8.	Vas	200	µg/l	
9.	Mangán	50	µg/l	

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 11. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és b) pontjai, valamint (3) bekezdése szerint:

„11. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és ellenőrzi azok végrehajtását.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében vagy egészségügyi bírság kiszabásával egyidejűleg elrendeli

a) a hiányosságok megszüntetését, illetőleg a szükséges intézkedések végrehajtását;

b) a hiányosságok megszüntetéséig az intézmény, létesítmény stb. működésének, illetőleg az egészségre ártalmas vagy veszélyes tevékenységnek a korlátozását vagy felfüggesztését, ha a szabálytalanságok fennállása egészségkárosodást okozhat; (...)

(3) Ha az észlelt hiányosság, illetve körülmény súlyos, vagy tömeges egészségkárosodást okozhat, az egészségügyi államigazgatási szerv ennek elhárítása érdekében köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adott esetben a veszély elhárítása érdekében szükségesek. (...)

A BFKH a rendelkezésre álló iratokat áttekintette és az alábbiakat állapította meg.

A BFKH rendelkezésére álló – az Érintett területen több mintavételi helyen levett – ivóvíz vizsgálati adatokat elemezve megállapítást nyert, hogy a településrészen levett ivóvíz vizsgálati eredmények **parametrikus érték feletti ammónium, mangán és vas értéket** mutattak (különösen magas értékek a 2023. május 11-én levett ivóvíz vizsgálatok esetében voltak), amelyek miatt az ivóvíz minősége nem felel meg az 5/2023. Korm. rendelet 1. melléklet 3. táblázatában foglalt parametrikus értékeknek, ezért a víz az 5/2023. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján **tűrhető minőségű**.

A Dömsöd, Petőfi tér 6. sz. alatti mintavételi helyen (Polgármesteri Hivatal) a fenti paraméterek – a vas kivételével – parametrikus érték alatti eredményt mutattak. Ez a mintavételi hely nem az Érintett területen helyezkedik el. A Dömsöd településen jellemző ivóvíz vizsgálati eredményekhez képest a vezetőképesség alacsonyabb értéket mutat, míg a nátrium paraméter az érintett területen alacsonyabb, mint a településen mért érték.

Megállapítást nyert, hogy az

1. az Érintett területen az ivóvíz vizsgálati eredmények folyamatosan romló tendenciát mutatnak, több esetben az értékek a parametrikus érték többszörösét is meghaladták;
2. az ivóvíz minőség romlása egy egész településrészt érint;
3. a rendelkezésre álló eredmények alapján a fennálló ivóvízminőségi probléma a település többi részét nem érinti;
4. a parametrikus értéket túllépő paraméter(ek) esetében a túllépés időtartama az Érintett területen nem eseti, hanem folyamatosan fennálló;
5. eredete, forrása, valamint a túllépés oka nem ismert.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A Táblázat az Üzemeltető által megküldött ivóvíz vizsgálati eredményeket foglalja össze a vizsgált paraméterek tekintetében.

A BFKH – hosszabb időszakra visszamenőleg – áttekintette a rendelkezésére álló, a Humán felhasználású Vizek Informatikai Rendszerébe (HUMVI) feltöltött önellenőrző és hatósági ivóvíz vizsgálati eredményeket. Ezeket az adatokat elemezve megállapítást nyert, hogy Dömsöd településen a vízkezelő technológia működése óta az ivóvíz minősége általában megfelelő. Nátrium paraméter esetében fordul elő esetenkénti hálózati kifogás tekintettel arra, hogy ez a paraméter vízbázis eredetű és a vízkezelés ennek a paraméternek az eltávolítására nem terjed ki.

A vízminőségi jellemzők összehasonlítása, a Táblázat adatai alapján megállapítható, hogy jelen ügy tárgyát képező ivóvíz minőségi eltérés nem a település egészségének ivóvízellátását biztosító mélyfúrású kutakból származó víz jelenlétére utal.

Az Üzemeltető írásos nyilatkozata alapján tárgyi területre vonatkozó ivóvíz minőségi probléma megoldása ügyében konkrét intézkedéseket vezettek be (pl.: rendszeres hálózatmosatás, lajtkoskoci kihelyezése, lakosság folyamatos tájékoztatása stb.) és ezeket az intézkedéseket továbbra is fenn kívánják tartani.

Annak érdekében, hogy az érintett településrészen a lakosság részére mindenkor megfelelő, a fogyasztók számára is elfogadható ivóvíz szolgáltatás történjék, a BFKH rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az Ehi. tv. 10. §-a, hatáskörét az 5/2023. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességét a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az Ákr. 112. § és 114. §-ai, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése, (4) bekezdés e) pontja és 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint ugyanezen bekezdés b) pontja rendelkezik.

A Bíróság illetékességét a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg.

Az illetékről, illetve az illetékfeljegyzés lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdése, illetve 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adta.

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A BFKH jelen határozatot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. A BFKH felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a BFKH.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. Sára Botond
főispán megbízásából

dr. Somogyi Rozália
osztályvezető

Melléklet: —

A határozatot kapják:

1. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. – Cégkapu
2. Irattár

A határozatról értesül:

1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzata – Hivatali kapu
2. Pest Vármegyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Hivatali kapu
3. BFKH Levelek (levelek@bfkh.gov.hu) – elektronikusan
4. PVKH Főigazgatói Titkárság (foigazgatoititkarsag@pest.gov.hu) – elektronikusan